

Dom Pomocy Społecznej
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Żwirki 5/7, tel. 647-51-72 (73,79)
NIP 771-23-59 913

Piotrków Tryb. 08.07.2014r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego

Nasz znak: SG 2311/186/2014

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „ Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej – wymiana stolarki okiennej w piwnicy, na parterze, na I i II piętrze oraz na klatkach schodowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.,,

Pytanie:

1. Prosimy o umieszczenie zestawienia stolarki okiennej z rysunkami okien i schematami otwierania.
2. Według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia współczynnik przenikania ciepła dla okna ma wynisic $0,9 < U_w < 1,1$, a według obowiązujących przepisów okno ma spełniać wymagania $U_w < 1,3 W/m^2K$. Zmniejszenie tego parametru powoduje zwiększenie kosztów wyprodukowania okien. Prosimy o potwierdzenie że okna mają spełniać parametry przedstawione w SIWZ.

Odp. AD.1.

Wykaz (zestawienie) stolarki okiennej z rysunkami okien i schematami otwierania został zamieszczony na stronie dps24.eu w dniu 07.07.2014r.

Odp. AD.2.

Potwierdzamy, że okna mają spełniać parametry przedstawione w SIWZ.

DYREKTOR
VB
in
mgr Violetta Bielawska