

Piotrków Trybunalski, dnia 21.02.2019 r.

SG.2311-1/2019

**DO WSZYSTKICH
OFERENTÓW**

Dotyczy: Postępowania nr ZP/28/2019 w trybie przetargu nieograniczonego podlegającego ustawie PZP na: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki 5/7”

W odpowiedzi na pytanie Oferenta odnośnie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podlegającego ustawie PZP na: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki 5/7” Zamawiający informuje, co następuje.

Pytanie 1:

Wg opisu inst c.o. rurarz należy prowadzić po ścianach i pod stropem. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający na etapie wykonania nie będzie wymagał zabudowy pionów, poziomów instalacji c.o. pomijając odtworzenie sufitu w piwnicy w miejscu przebiegającej instalacji.

Odpowiedź Ad.1:

Zamawiający informuje, że rurarz instalacji c.o. należy prowadzić po ścianach i pod stropem. Główne rurociągi w budynku - piony zasilające grzejniki będą prowadzone po wierzchu ścian. Zamawiający nie wymaga zabudowy pionów i poziomów nowej instalacji c.o. Zamawiający wymaga zabudowy polegającej na odtworzeniu sufitu w piwnicy w miejscu przebiegającej instalacji.

DYREKTOR


mgr Violetta Bielawska